

Nidzica, 2016.08.29

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „  
Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  
sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”

#### **WYJAŚNIENIE IV**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

#### **Pytanie**

Proszę o podanie jaką należy przyjąć minimalną i maksymalną wartość ciepła spalania paliwa ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dla potrzeb niniejszego postępowania określił jedynie wartość opałową paliwa.  
Minimalną i maksymalną wartość opałową paliwa należy przyjąć odpowiednio 7 GJ/Mg i 10  
GJ/Mg.

**Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania  
czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron .**

PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Jabłonka*